

# Vesi- ja viemäriputkien vesistöasennus KU, urakoitsijan valinta

2057/02.08.00/2025

TEKLA 30.07.2025 § 85

## Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,  
[niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi](mailto:niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi)

Ämmänsaari – Suomussalmen kk välillä Kiantajärveen asennettujen vesi- ja viemäriputkien tekninen käyttöikä on päättymässä. Viime vuosina erityisesti vesijohdon osalta on tehty korjaustoimenpiteitä lähes vuosittain. Suomussalmen kirkonkylä kuuluu Suomussalmen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, jolloin laitoksen tehtävänä on vesihuollon järjestäminen alueelle. Hankkeeseen on varattu tämän vuoden talousarvioon määräraha 770 000 €.

Vesi- ja viemäriputkien uusimisen suunnittelu aloitettiin maaliskuussa 2025.

### **Hankkeen lyhyt kuvaus**

*Rakennuskohde sijaitsee Suomussalmen kunnassa. Rakennuskohteena on noin 4,3 kilometriä pitkät vesijohto 110 PEH-10 ja paineviemäri 250 PEH-10. Johdot rakennetaan pääosin vesistöön upottamalla ja maalle tulevat johto-osuudet rakennetaan auki kaivamalla. Johdot rakennetaan Ämmänsaaresta Kiantajärveen upottamalla Suomussalmen kirkonkylän Mannilanrantaan. Nykyiset johdot vesijohto 140 M, paineviemäri 250 M sekä tonttivesijohto (40M/63M) poistetaan vesistöstä, kun uudet putkilinjat on otettu käyttöön.*

Tekniset palvelut on pyytänyt julkisesti hankintajärjestelmän kautta tarjoukset vesi- ja viemäriputkien vesistöasennuksen kokonaisurakasta. Tarjoajalle on asetettu vähimmäisvaatimukset mm. työnjohtajan ammatillinen pätevyys, yrityksen tekninen suorituskyky ja liikevaihto. Vähimmäisvaatimuksien täytyttyessä valitaan hinnaltaan edullisin tarjous. Hintavertailussa huomioidaan urakkahinta sekä 10 % osuus lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelosta.

Määräaikaan 11.7.2025 klo 12.00 mennessä saapui kuusi (6) tarjousta.

## Liitteet

Tarjouspyyntö  
Tarjousten avauspöytäkirja  
Tarjousten hintavertailu (julkinen päätöksen tekemisen jälkeen)

## Oheismateriaali

Suunnitelmakartta  
Tarjousten vertailutaulukko

Suomussalmen kunnan talousarvio 2025 (2.12.2024 § 66)  
Suomussalmen kunnan hallintosääntö (17.2.2025 § 5)

## Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta valitsee vesi- ja viemäriputkien vesistöasennus KU urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy:n. Tarjottu kokonaisurakkahinta on 698 000 € (alv 0).

## Päätös

Esitys hyväksyttiin.

## Toimeksi Tiedoksi

Tekniset palvelut/ vesihuoltolaitos  
Tarjouksen tehneet