

Lausunto Kajave Oy:n Kurimo-Saarikylä 110kV voimajohtohankkeesta

1802/10.03.01.00.00/2024

KHALL 27.01.2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Kajave Oy rakentaa Suomussalmelle uuden Kurimo–Saarikylä 110 kV voimajohdon, jonka pituus on noin 61,9 km. Uudella johdolla parannetaan Suomussalmen alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta sekä siirtokapasiteettia ja taataan näin ko. jakelualueelle häiriöttömämpi sähkönjakelu niin vika- kuin huoltotilanteissa.

Voimajohdon vaatima maa-aluearve on 46 metriä, joka käsittää 26 m leveän johtoauekan sekä tämän molemmin puolin 10 m leveät reunavyöhykkeet. Johdolla käytettävä pylvästyyppi on pääasiassa harustettu teräsputkipylväs. Kajave Oy tulee hakemaan voimajohdolle lunastuslupaa, jolla johdon vaatima käyttöoikeusalue voidaan perustaa tarvittavien kiinteistöjen alueelle.

Voimajohtohankkeeseen liittyen on pidetty viranomaisneuvottelut 5.9.2024. Ympäristöselvityksestä (11.11.2024) saatujen lausuntojen perusteella on voimajohdon reittiä muutettu. Vuoden 2025 aikana on muuttuneelta reitiltä tehty luontoselvitys. Reittimuutos ja sen vaihtoehdot on esitelty viranomaisille työneuvottelussa 16.12.2025.

Maanomistajille on toimitettu tiedote 19.12.2025 koskien maastotutkimuksia. Tiedotteessa kerrotaan hankkeesta, tulevista maastotutkimuksista ja lunastuslupamenettelystä. Tiedotteen liitteenä on lähetetty reittikartta Kurimo-Saarikylä 110 kV.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 9.2.2026 mennessä.

Liitteet

- 1.Kartat johtoreitistä
2. Johtoalueen poikkileikkauspiirrokset

Oheismateriaali

3. Viranomaisneuvottelun pöytäkirja 5.9.2024
 4. Ympäristöselvitys 19.3.2025 (salassa pidettävä JulKL 24.1 § kohta 14)
 - 4.1. Luontoselvitysten täydennykset (salassa pidettävä JulKL 24.1 § kohta 14)
 5. Muinaisjäännösinventointi 2025
 6. Selvitys Natura-arvioinnin tarpeellisuudesta
 7. Kartta ympäristökohteista
 - 7.1. Ympäristökohtekortit
- Lausuntopyyntö 9.1.2026
Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Rasvavaaran kallioalue

Kunnanjohtajan esitys

Suomussalmen kunnanhallitus esittää lausuntonaan: Suomussalmen kunta pitää tärkeänä, että sähkönsiirtoverkkoa kehitetään. Hanke toteutuessaan mahdollistaa riittävän sähkösaannin Nordic Talc Oy:n suunnitteilla olevalle tuotannolle sekä parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta kunnan pohjoisosiin mm. Hossaan. Tulevan voimajohtolinjan läheisyyteen sijoittuu Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa osoitettu tuulivoimatuotantoalue Kiviharju.

Voimajohtohankkeella ei ole oleellista vaikutusta kunnan tulevaan maankäyttöön. Hankkeen alkupää sijoittuu Kurimon teollisuusalueen asemakaavan läheisyyteen. Alueen käyttötarkoitus ja kehittämisvaihtoehdot ovat luonteeltaan sellaisia, että ne ovat yhteensovittavissa voimalinjan tai sen varauksen kanssa.

Kurimon jälkeen uusi voimalinja pohjoisen suuntaan sijoittuu samaan johtokäytävään olemassa olevan linjan kanssa aina Pesijönjoen yli. Tällä välillä on vakituista asutusta johtoalueen läheisyydessä. Kunta näkee hyvänä asiana, että uudesta noin 60 km voimajohtolinjasta noin 10 km voidaan sijoittaa jo olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen. Olemassa olevaa johtokäytävää hyödynnetään myös Viitostien läheisyydessä mm. Hiljaisen kansan kohdalla.

Hankkeessa on tehty kattavasti selvityksiä ja reittilinjauksia on muutettu lausuntojen pohjalta. Matinmäen alueen kiertämiseksi on arvioitavana ollut kaksi eri vaihtoehtoa, joista sittemmin on valittu eteläinen kierto. Kohdekorteissa on tuotu kattavasti esille, miten mahdolliset käytön ja rakentamisen aikaiset haitalliset vaikutukset minimoidaan.

Suomussalmen kunnan ympäristötarkastaja on myöntänyt 18.12.2025 Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan Rasvavaaran kallioalueelle. Päätös tulee lainvoimaiseksi 26.1.2026. Karttatarkastelun perusteella voimajohtolinjaus kulkee myönnetyn kalliokiviainesten ottoaikan päältä.

Päätös

Toimeksi Tiedoksi

Kajave Oy
